

АКТ
о расследовании группового несчастного случая (тяжелого несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом)

Расследование со смертельным исходом несчастного случая,
 (группового, тяжелого, со смертельным исходом)
 происшедшего “ 26 ” ноября 2018 г. в 09 час. 40 мин.

Акционерное общество «Владимирская областная электросетевая компания»
 (АО «ВОЭК») 600015, г. Владимир, ул. Чайковского д.38Б

(наименование, место нахождения, юридический адрес организации, отраслевая принадлежность
 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
 35.12.

/код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД/, наименование вышестоящего федерального органа
 Главный управляющий директор Голенкевич Николай Борисович

исполнительной власти; фамилия, инициалы работодателя – физического лица)

проведено в период с “ 26 ” ноября 2018 г. по “ 26 ” декабря 2018 г.

Лица, проводившие расследование несчастного случая:

Председатель - Леонова Е.В. - и.о. начальника отдела охраны труда, главный государственный инспектор труда Государственной инспекции труда во Владимирской области

Члены комиссии:

Егоров А.В - заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям Центрального управления Ростехнадзора.;

Лылов А.С - главный инженер АО "ВОЭК";

Муртазин С.Р - технический директор ООО "ОРЭС".;

Гамаюнов В.Н. - руководитель службы охраны труда АО "ВОЭК";

Астафьев А.В.- начальник управления по безопасности АО "ВОЭК";

Кудрявцева М.Г - начальник правового управления АО "ВОЭК";

Данилов А.В - заместитель начальника отдела страхования профессиональных рисков

Государственного учреждения - Владимирское региональное отделение Фонда социального страхования РФ;

Рачков М.В. - главный технический инспектор труда Регионального Союза "Владимирское областное объединение профессиональных Союзов";

Фастишевская Е.В. - председатель первичной профсоюзной организации АО "ВОЭК", начальник управления по материально-техническому обеспечению АО "ВОЭК";

Кутузов С.Б. -начальник РЭС г. Владимир АО "ВОЭК";

Чупашкин Д.А. – начальник управления ТЭиИ АО "ВОЭК"

Семенов В.А. - начальник ОДС РЭС г. Владимир АО "ВОЭК";

Иванцов А.В.- начальник отдела эксплуатации электрических сетей АО "ВОЭК";

Кузьмичева О.Н.- ведущий специалист по охране труда АО "ВОЭК";

Сырых В.Ю.- уполномоченный по охране труда, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда ПО Запад РЭС г. Владимир АО "ВОЭК";

Малова М.Е. - консультант отдела организационно-массовой работы и кадров администрации Ленинского района города Владимира

(фамилии, инициалы, должности, место работы)

Лица, принимавшие участие в расследовании несчастного случая:

(фамилия, инициалы доверенного лица пострадавшего (пострадавших); фамилии, инициалы,

должности и место работы других лиц, принимавших участие в расследовании несчастного случая)

1. Сведения о пострадавшем (пострадавших):

фамилия, имя, отчество Алексеев Николай Павловичпол (мужской, женский) мужскойдата рождения 24.05.1956г.профессиональный статус рабочийпрофессия (должность) электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разрядастаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай 44 года 10 месяцев

(число полных лет и месяцев)

в том числе в данной организации 13 лет 10 месяцев.

(число полных лет и месяцев)

семейное положение Женат, лиц находящихся на иждивении нет

(состав семьи, фамилии, инициалы, возраст членов семьи, находящихся на

иждивении пострадавшего)

2. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда

Вводный инструктаж 04.07.2006 г.

(число, месяц, год)

Инструктаж на рабочем месте /первичный, повторный, внеплановый, целевой/ по профессии или

(нужное подчеркнуть)

виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай 02.07.2018.

(число, месяц, год)

Стажировка: с " " 200 г. по " " 200 г.Данные не сохранились

(если не проводилась – указать)

Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел

несчастный случай: с "15" января 2018 г. по "17" января 2018 г.

(если не проводилось – указать)

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой

произошел несчастный случай 08.02.2018г. протокол №17/2018

(число, месяц, год, № протокола)

3. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай

Несчастный случай произошел в АО «ВОЭК» на РП-30 РУ-10 кВ ячейка №13 (К-12) по адресу

(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных производственных

г.Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, 73а. Ячейка разуконплектована, выкатной элемент сфакторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая)масляным выключателем отсутствует. Металлический лист снят и находится слева отячейки. КЛ-10 кВ, выполненная кабелем марки ААБл 3×240 мм², от ТП-617 в РП-30 заведена вячейку №13. Из ячейки №13, соединяясь под одни болты, кабельная перемычка, выполненнаякабелем марки ААБл 3×150 мм², была выведена на улицу и заведена в ячейку №16, что не былоотражено в однолинейной схеме. Опасным производственным фактором являлось наличиетоковедущих частей.Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю Конструкциянеподвижного контакта КРУ в ячейке №13

(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель)

3.1. Сведения о проведении специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) с указанием индивидуального номера рабочего места и класса (подкласса) условий труда - карта СОУТ № 33А, класс условий труда - 2 (допустимый) *

* Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда) не проводилась, в пункте 3.1 указывается "не проводилась", пункт 3.2 не заполняется.

3.2. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда (аттестацию рабочих мест по условиям труда) (наименование, ИНН) ООО «Лаборатория труда»
ИНН 9701006328 *

4. Обстоятельства несчастного случая

Из протоколов опроса должностных лиц, очевидцев и материалов расследования

(описание обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, последовательное установлено: 26 ноября 2018 года в 8.00 работники ПО Запад РЭС г. Владимир АО «ВОЭК» приступили к выполнению своих трудовых обязанностей. В 8 часов 15 минут начальник ПО Запад РЭС г. Владимир АО «ВОЭК»-Козин В.Г.

изложил события и действия пострадавшего (пострадавших) и других лиц, связанных с выдал наряд-допуск №116, в соответствии с которым бригаде поручалось в РП-30 РУ-10кВ на несчастным случаем, характер и степень тяжести полученных пострадавшим (пострадавшими)

секции шин фид. Ю-1 демонтировать ошиновку между камерами №13 и №14. Допускающим по повреждений с указанием поврежденных мест, объективные данные об алкогольном или ином

наряду-допуску начальник отделения назначил Баганова А.М. (гр.4), производителем работ – опьянении пострадавшего (пострадавших) и другие сведения, установленные в ходе расследования)

Шавырдина Е.Н. (4гр.), и членами бригады – Баганова А.М. (4гр.), Тюканова В.А. (4 гр.),

Алексеева Н.П. (гр.4). По объяснению начальника ПО Запад, у членов бригады по наряду 116

внешние признаки алкогольного либо наркотического опьянения отсутствовали. При выдаче

наряда начальник ПО Запад провел целевой инструктаж производителю работ Шавырдину Е.Н.

В 8 часов 50 минут бригада приехала к РП-30 Допускающий Баганов А.М. запросил по телефону

разрешение на подготовку рабочего места у диспетчера Павлова А.В. и получил его. Рабочее

место подготовил допускающий вместе с производителем работ, члены бригады ждали на улице.

В 9 часов 10 минут допускающий Баганов А.М., после окончания подготовки рабочего места,

запросил по телефону разрешение на допуск бригады к работе у диспетчера Павлова А.В и

получил его. В 9 часов 15 минут допускающим Багановым А.М. был проведен инструктаж

производителю работ Шавырдину Е.Н. и членам бригады Тюканову В.А. и Алексееву Н.П.,

Баганов А.М. показал, что все коммутационные аппараты, указанные в наряде выключены,

заземление установлено, плакаты безопасности вывешены, показал, какие токоведущие части

остались под напряжением и произвел допуск бригады. Затем производитель работ Шавырдин

Е.Н. провел инструктаж членам бригады. Он ознакомил членов бригады с объемом работ

согласно наряда-допуска, указал, где находится рабочее место, показал, что отключено и что

осталось под напряжением, затем допустил их к работе. После допуска к работе, производитель

работ распределил обязанности следующим образом: Баганову А.М. было поручено подавать

инструменты, Тюканову В.А. держать лестницу, а Алексееву Н.П. принести слесарно-монтажный

инструмент из машины. Производитель работ Шавырдин Е.Н. сам поднялся на лестницу и

приступил к демонтажу ошиновки между ячейками №13 и №14. При этом члены бригады Баганов

А.М. и Тюканов В.А. были в зоне видимости производителя работ, а Алексеев Н.П. принес

инструмент и остался в помещении РП-30 около 12 ячейки. Тюканов В.А. придерживал лестницу

и, поняв, что его помощь больше не нужна, отпросился у производителя работ выйти на улицу. В

9 часов 30 минут Шавырдин Е.Н. закончил работы, спустился с лестницы и удалил Алексева Н.П.

из РП-30. Далее производитель работ и допускающий действовали в соответствии с Инструкцией

по оперативным переключениям в электроустановках, обслуживаемых РЭС г. Владимир ОАО

«ВОЭК» в соответствии с которой сложные переключения выполняются двумя работниками.

Производитель работ и допускающий начали снимать заземление и плакаты безопасности. Затем

примерно в 9 часов 35 минут Шавырдин Е.Н. закрыл наряд и передал его допускающему Баганову

А.М. В этот момент они в помещении РП-30 находились вдвоем. Допускающий Баганов А.М.

позвонил дежурному диспетчеру Павлову А.В., доложил об окончании работ по наряду №116 и

запросил разрешение на включение электроустановки. Диспетчер дал разрешение. В 9 часов 40

минут Баганов А.М. включил секцию шин Ю-1 РУ-10 кВ РП-30. После включения

электроустановки Шавырдин Е.Н. и Баганов А.М. услышали хлопок и увидели выпавшего из

ячейки №13 Алексева Н.П.. Алексеев Н.П. находился без сознания, Шавырдин Е.Н. и

Баганов А.М. оттащили его от ячейки, сразу начали оказывать ему первую помощь и кричать, что

надо вызвать скорую помощь. Услышав крики, Козин В.Г. подбежал к РП-30, увидел лежащего

на полу Алексева Н.П. и вызвал скорую помощь. Затем он доложил о случившемся главному инженеру РЭС г. Владимир Тарасову С.М.. Прибывшая скорая помощь, констатировала смерть Алексева Н.П. Согласно заключения эксперта ГБУЗ ВО «Бюро судмедэкспертизы» №3128 от 10.12.2018 и акта судебно-химического исследования №8861 от 29.11.2018 смерть Алексева Н.П. наступила в результате поражения техническим электричеством, в крови пострадавшего обнаружено содержание этилового спирта в размере 1,7‰ (г/л). В ходе расследования установлено, что в схеме электроснабжения РП-30 не была указана кабельная перемычка 10 кВ от секции шин 10 кВ фидера Ю-1 до камеры №13. При подаче напряжения на секцию шин 10 кВ фидера Ю-1 попал под напряжение электромонтер Алексеев Н.П., который находился внутри камеры № 13, которая в дальнейшем подлежала демонтажу по неоткрытому наряду-допуску №117.

5. Причины, вызвавшие несчастный случай

1. Недостаточный контроль главного инженера РЭС г Владимир Тарасова С.М. за соответствием
(указать основную и сопутствующие причины
исполнительной схемы первичных электрических соединений фактическим, тем самым нарушен
несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных
п.1.7.6. ПТЭЭСС.

нормативных правовых актов, локальных нормативных актов)

2. Недостаточный контроль начальника ПО Запад РЭС г. Владимир Козинова В.Г. за соответствием исполнительской схемы первичных электрических соединений фактическим эксплуатационным, тем самым нарушен п.1.7.6. ПТЭЭСС.

3. Недостаточный контроль начальника ПО Запад РЭС г. Владимир Козинова В.Г. за соблюдением работником трудовой и производственной дисциплины. Тем самым нарушены требования должностной инструкции начальника производственного отделения района электрических сетей г. Владимир АО ВОЭК п.4.7. «Нарушения работниками ПО РЭС трудовой и производственной дисциплины», а также ст.76 ТК РФ, где сказано, что работодатель обязан отстранить от работы работников, находящихся на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

4. Самовольное производство работ электромонтером Алексеевым Н.П. в действующих электроустановках, тем самым нарушен п.4.2. ПОТ при ЭЭ, не обеспечено соблюдение требований ПОТЭЭ, инструкций по охране труда и инструктивных указаний, полученных при допуске к работе и во время работы (нарушение п.5.11. ПОТ при ЭЭ).

5. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, а именно нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения, тем самым нарушены требования «Правил внутреннего трудового распорядка открытого акционерного общества «Владимирская областная электросетевая компания» п. 3.2.3. Пребывание на работе и рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

6. Заключение о лицах, ответственных за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, явившихся причинами несчастного случая:

1. Главный инженер РЭС г. Владимира АО «ВОЭК» Тарасов С.М., являясь должностным лицом,
(фамилии, инициалы, должности (профессии) лиц с указанием требований законодательных,
обязан осуществлять достаточный контроль за соответствием исполнительской схемы первичных
иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их
электрических соединений фактическим эксплуатационным (нарушение п.1.7.6. ПТЭЭСС), им
ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в п. 5
нарушен п. 2.21 должностной инструкции главного инженера района электрических сетей
настоящего акта; при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего
г. Владимир АО «ВОЭК», где сказано, что он отвечает за «Организацию работ и ведение контроля
(пострадавших) указать степень его (их) вины в процентах)

за выполнением правил технической эксплуатации, правил устройства электроустановок, правил и норм по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, правил работы с персоналом РЭС, в том числе за ведением необходимой технической документации».

2. Начальник ПО Запад РЭС г. Владимир АО «ВОЭК» Козин В. Г., являясь должностным лицом, обязан проверять соответствие исполнительной схемы первичных электрических соединений фактическим эксплуатационным, (нарушение п.1.7.6. ПТЭЭСС). Он также нарушил п. 2.23., 2.24 должностной инструкции начальника производственного отделения района электрических сетей г. Владимир АО «ВОЭК», где написано, что он обязан «Правильно и своевременно оформлять техническую документацию на электроустановки ПО РЭС», «Знать электрическую схему соединений РЭС».

3. Начальник ПО Запад РЭС г. Владимир АО «ВОЭК» Козин В. Г. нарушил требования должностной инструкции начальника производственного отделения района электрических сетей г. Владимир АО ВОЭК п.4.7., где сказано, что он обязан следить за «Нарушениями работниками ПО РЭС трудовой и производственной дисциплины». Нарушил ст.76 ТК РФ, где сказано, что работодатель обязан отстранить от работы работников, находящихся на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

4. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Алексеев Н.П.(член бригады), самовольно проводил работы в действующих электроустановках, нарушив п.4.2. ПОТ при ЭЭ, не обеспечил соблюдение требований ПОТЭЭ, инструкций по охране труда и инструктивных указаний, полученных при допуске к работе и во время работы, нарушив п.5.11. ПОТ при ЭЭ.

5. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Алексеев Н.П.(член бригады) нарушил «Правила внутреннего трудового распорядка открытого акционерного общества «Владимирская областная электросетевая компания» п. 3.2.3., где сказано что «Пребывание на работе и рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения» запрещено.

7. Квалификация и учет несчастного случая

Комиссией в ходе расследования установлены все обстоятельства и причины несчастного случая. (излагается решение лиц, проводивших расследование несчастного случая, о квалификации На основании собранных материалов, руководствуясь ст.229.2 ТК РФ и п.23 раздела III Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве и отдельных Федерация и пункты Положения об особенностях расследования несчастных случаев на отраслях и организациях, утвержденного Постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73, и производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденного постановлением собранных материалов расследования, комиссия квалифицирует несчастный случай с Минтруда России от 24 октября 2002 г. №73, и указывается наименование организации электромонтером по эксплуатации распределительных сетей производственного отделения Запад (фамилия, инициалы работодателя – физического лица), где подлежит учету и регистрации РЭС г.Владимир АО «ВОЭК» Алексеевым Н.П. 1956 года рождения как несчастный случай на несчастный случай) производстве. Несчастный случай подлежит учету и регистрации в АО «ВОЭК». Главный управляющий директор Голенкевич Н.Б.

8. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки

1. Проработать обстоятельства несчастного случая со всем электротехническим и (указать содержание мероприятий и сроки их выполнения) электротехнологическим персоналом. Провести внеочередной инструктаж с персоналом. Срок исполнения до 29.12.2018

2. Провести выверку исполнительных схем первичных электрических соединений фактическим эксплуатационным. Срок исполнения до 01.03.2019

3. Обеспечить контроль за соблюдением требований трудовой и производственной Дисциплины. Срок исполнения: постоянно.
4. Провести повторное обучение по охране труда на предприятии. Срок 1 кв. 2019 года.
5. Начальнику ПО Запад РЭС г. Владимир Козинув В.Г., пройти внеочередную проверку знаний в комиссии предприятия. Срок исполнения до 15.01.2019.
6. Главному инженеру Тарасову С.М. пройти внеочередную аттестацию в Центральной аттестационной комиссии. Срок исполнения до 31.01.2019.
-
9. Прилагаемые документы и материалы расследования:
- 1 Приказ АО "ВОЭК" от 26.11.2018 №1352 "О создании комиссии по расследованию несчастного случая со смертельным исходом в АО «ВОЭК» происшедшего с Алексеевым Н.П. - 2 листов
 - 2 Приказ АО "ВОЭК" от 11.12.2018 №1450 "О продлении срока расследования несчастного случая со смертельным исходом происшедшего с Алексеевым Н.П. - 1 лист
 - 3 Приказ об изменении состава комиссии от 26.11.2018 № 1352а – 1 лист
 - 4 Запрос о направлении представителя государственной трудовой инспекции – 1 лист
 - 5 Извещение о несчастном случае со смертельным исходом – 1 лист
 - 6 Запрос о направлении представителя центрального управления Ростехнадзора – 1 лист
 - 7 Ответ на запрос о направлении представителя центрального управления Ростехнадзора – 1 лист
 - 8 Сообщение о страховом случае – 1 лист
 - 9 Акт №3128 судебно- медицинской экспертизы (освидетельствования)- 14 листов
 - 10 Запрос в судебно-медицинскую экспертизу о причине смерти в результате несчастного случая – 1 лист
 - 11 Наряд-допуск №116 от 26.11.2018- 1 лист
 - 12 Наряд-допуск №117 от 26.11.2018- 1 лист
 - 13 Протокол осмотра места несчастного случая – 3 листа.
Фотографии с места происшествия – 5 листов
Акт трассировки КЛ-10 кВ со схемой- 2 листа
 - 14 Однолинейная схема РП-30 от 06.09.2017г. – 1 лист
 - 15 Однолинейная схема РП-30 от 27.11.2018г. – 1 лист
 - 16 Паспорт РП-30 – 1 лист
 - 17 Приказ о назначении ответственных лиц по нарядно-допускной системе. – 15 листов
 - 18 Извлечение из оперативного журнала - 1 лист
 - 19 Извлечение из журнала учета выдачи нарядов, распоряжений – 1 лист
 - 20 Протокол опроса должностного лица главного инженера РЭС г.Владимир Тарасова С.М. -2листа.
 - 21 Протокол опроса должностного лица начальника ПО г.Запад РЭС г. Владимир Козинова В.Г. от 29.11.2018 – 3 листа
 - 22 Протокол опроса должностного лица начальника ПО г.Запад РЭС г. Владимир Козинова В.Г. от 25.12.2018 – 3 листа
 - 23 Протокол опроса должностного лица мастера ПО г.Запад РЭС г. Владимир Лылова С.В. – 3 листа
 - 24 Протокол опроса очевидца электромонтера Баганова А.М. от 29.11.2018 - 3листа
 - 25 Протокол опроса очевидца электромонтера Баганова А.М. от 25.12.2018 – 2 листа
 - 26 Протокол опроса очевидца электромонтера Шавырдина Е.Н. от 29.11.2018 - 3листа
 - 27 Протокол опроса очевидца электромонтера Шавырдина Е.Н. от 25.12.2018 – 2 листа

- 28 Протокол опроса очевидца электромонтера Тюканова В.А. от 29.11.2018 - 2 листа
- 29 Протокол опроса очевидца электромонтера Тюканова В.А. от 25.12.2018 – 2 листа
- 30 Протокол опроса очевидца электромонтера ОВБ Волкова З.Н. -2 листа
- 31 Протокол опроса очевидца электромонтера ОВБ Носкова С.О. - 2 листа
- 32 Протокол опроса ведущего инженера ЭТЛ Воинова Ю.Н. -2 листа
- 33 Протокол опроса очевидца электромонтера ЭТЛ Мельмана В. -2 листа
- 34 Протокол опроса очевидца электромонтера Ларина А.Н. -2 листа
- 35 Протокол опроса очевидца электромонтера Бубнова А.О. -2 листа
- 36 Протокол опроса очевидца электромонтера Исаева А.С. -2 листа
- 37 Протокол опроса очевидца водителя Смирнова П.В. – 2 листа
- 38 Протокол опроса очевидца водителя Родина М.А. – 2 листа
- 39 Решение врачебной психиатрической комиссии от 14.11.2017г. – 1 лист
- 40 Заключительный акт медицинского осмотра от 28.06.2018г. – 8 листов
- 41 Заключение периодического медицинского осмотра от 20.06.2018г. - 1 лист
- 42 Инструкция №18-ОТ- по охране труда для электромонтера по ремонту и эксплуатации Тп, РП 0,4-10 кВ -9 листов
- 43 Личная карточка учета выдачи средств индивидуальной защиты Алексеева Н.П.-3 листа
- 44 Карта СОУТ №33А от 04.08.2017- 6 листов
- 45 Протокол №5-ОТ от 17.01.2018г. заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников РЭС г. Владимир- 1 лист
- 46 Протокол №17/2018 от 08.02.2018г. проверки знаний по электроустановкам Алексеева Н.П. - 1 лист
- 47 Извлечение из журнала регистрации повторного инструктажа на рабочем месте – 1 лист
- 48 Извлечение из журнала регистрации первичного инструктажа на рабочем месте – 1 лист
- 49 Протокол заседания комиссии от 27.11.2018 – 2 листа
- 50 Протокол заседания комиссии от 20.12.2018 – 2 листа
- 51 Протокол заседания комиссии от 25.12.2018 – 2 листа
- 52 Приказ №563 от 31.07.2015г. об утверждении штатного расписания РЭС г. Владимир ОАО «ВОЭК» - 2 листа
- 53 Выписка из приказа о приеме на работу Алексеева Н.П. – 1 лист
- 54 Трудовой договор Алексеева Н.П. – 17 листов
- 55 Трудовая книжка Алексеева Н.П. – 17 листов
- 56 Должностная инструкция начальника производственного отделения района электрических сетей г. Владимир АО «ВОЭК» - 7 листов
- 57 Должностная инструкция электромонтера по эксплуатации электрических сетей 4 разряда - 3 листа
- 58 Должностная инструкция электромонтера по эксплуатации электрических сетей 5 разряда – 5 листов
- 59 Должностная инструкция главного инженера района электрических сетей г. Владимир АО «ВОЭК» - 5 листов
- 60 Выписка из приказа о приеме на работу Тарасова С.М.– 1 лист
- 61 Трудовой договор Тарасова С.М. – 19 листов
- 62 Выписка из приказа о приеме на работу Козина В.Г. – 1 лист
- 63 Трудовой договор Козина В.Г. – 19 листов
- 64 Выписка из приказа о приеме на работу Шавырдина Е.Н. – 1 лист
- 65 Трудовой договор Шавырдина Е.Н. –18 листов
- 66 Выписка из приказа о приеме на работу Баганова А.М. – 1 лист

- 67 Трудовой договор Баганова А.М. – 12 листов
- 68 Выписка из приказа о приеме на работу Тюканова В.А. – 1 лист
- 69 Трудовой договор Тюканова В.А. – 18 листов

Подписи лиц, проводивших
расследование несчастного случая

| <i>сособой женщиной</i> | <i>сособой женщиной</i> (подписи) | Леонова Е.В. (фамилии, инициалы) |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Егоров А.В. |
| | | Лылов А.С. |
| | | Муртазин С.Р. |
| | | Гамаонов В.Н. |
| | | Астафьев А.В. |
| | | Кудрявцева М.Г. |
| <i>сособой женщиной</i> | | Данилов А.В. |
| <i>сособой женщиной</i> | | Рачков М.В. |
| | | Фастышевская Е.В. |
| | | Кутузов С.Б. |
| | | Чупашкин Д.А. |
| | | Семенов В.А. |
| | | Иванцов А.В. |
| | | Кузьмичева О.Н. |
| | | Сырых В.Ю. |
| <i>сособой женщиной</i> | | Малова М.Е. |

26.12.2018г.
(дата)