

**Центральное управление Ростехнадзора завершило расследование тяжелого несчастного случая в ПАО «Т Плюс» филиале «Владимирский»**

Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в составе комиссии 12 февраля 2021 года завершило расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего 17 декабря 2020 года в филиале «Владимирский» ПАО «Т Плюс».

Установлено, что тяжелый несчастный случай произошел с работником филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» при производстве работ на опасном производственном объекте филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» «Участок трубопроводов теплосети г. Иваново», III класса опасности. При спуске в тепловую камеру слесарь по обслуживанию тепловых сетей наступил на рычаг шарового крана, тем самым открыв его. Из крана в нижнюю часть тела слесаря ударил поток горячей воды. Пострадавший получил термический ожог области живота, нижней части спины, верхних и нижних конечностей II ст. Для расследования обстоятельств и причин тяжелого несчастного случая была создана комиссия.

Вследствие изучения технической документации, осмотра места происшествия, опроса очевидцев и должностных лиц были установлены причины несчастного случая:

- допуск эксплуатации арматуры (шарового крана) на трубопроводе горячей воды, не обеспечивающей безопасность работников, с расположением, не исключающим его случайное открытие;
- нарушение правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, а также обязательных требований промышленной безопасности.

Филиалу «Владимирский» ПАО «Т Плюс» предписаны мероприятия по устранению причин несчастного случая и сроки их выполнения.



Предложенные комиссией мероприятия по устранению причин тяжелого несчастного случая взяты на контроль Центральным управлением Ростехнадзора.

В отношении ПАО «Т Плюс» по согласованию с Прокуратурой Ивановской области в период с 19.02.2021 по 19.03.2021 проведена внеплановая выездная проверка с целью контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание с указанием конкретных сроков устранения выявленных нарушений.

В отношении юридического лица и должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ. Административные дела находятся в стадии рассмотрения.

Материалы расследования тяжелого несчастного случая переданы в правоохранительные органы.

Заместитель руководителя

Т.М. Солина